



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
Камышловского**

**городского округа**

улица Свердлова, 41

город Камышлов,

Свердловская область, 624860

Телефон/факс: 8 (34375) 2-33-32

e-mail: KamGO@mail.ru

Госниц Алене Геннадьевне

[ms.druggie@gmail.com](mailto:ms.druggie@gmail.com)

“ 03 “ 11 2017 № 01-21/143  
на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Уважаемая Алена Геннадьевна!

На Ваше обращение, по несоблюдению температурного режима и сохранности оборудования, администрация Камышловского городского округа сообщает следующее:

Отопительный сезон для потребителей, подключенных к газовой котельной, расположенной по адресу: г.Камышлов, ул.Дзержинского, 3а был начат с 23 сентября 2017 года. Многоквартирный дом Дзержинского, 22 был запущен 23 сентября 2017 года, а многоквартирный дом Дзержинского, 22а – 24 сентября 2017 года, что подтверждается месячными отчетами о потреблении теплоносителя и тепловой энергии из водяной системы.

Аварийные работы на сети теплоснабжения у многоквартирных домов по ул.Дзержинского, д.22 и д.22а производились ресурсоснабжающей организацией – МУП «РСО». Перерывы в предоставлении коммунальной услуги «отопление» в период выполнения ремонтных работ на тепловой сети, не превышали нормативных сроков перерыва предоставления услуги отопления.

15.10.2017 года было обнаружено заполнение тепловых колодцев по ул.Дзержинского – Пушкина. При обследовании была выявлена утечка из сети водоснабжения, находящейся в одном канале с тепловой. Причиной несоблюдения температурного режима являлось заполнение лотков тепловой сети холодной водой. Данная информация была передана в ЕДДС и МУП «Водоканал Камышлов».

27 октября 2017 года в целях устранения аварийной ситуации на сетях водоснабжения, МУП «Водоканал Камышлов» производил отключение скважины "Камекс" №7268 (обслуживающей микрорайон магазина 35). Работы были завершены в 16-00 час.

В результате устранения выше указанной аварийной ситуации температурный режим внутри жилых помещений пришел в норму.

1 ноября 2017 года была проведена проверка температурного режима в жилом помещении № 16 по ул.Дзержинского, д.22а, при совместном присутствии представителей МУП «РСО» и подрядной организацией ИП Просветов. В

результате проверки установлено, что температурный режим в жилом помещении соответствует нормативным параметрам.

Дополнительно сообщаем, по информации, полученной от ООО «Городская управляющая компания – Камышлов», работы по замене входной двери в подвальное помещение включены в план работ по многоквартирному дому на 2017 год.

Зам.главы администрации  
Камышловского городского округа



Е.А. Бессонов

Ирина Дмитриевна Потапова  
(34375) 2-34-40.