



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной  
службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по  
Свердловской области в Талицком, Байкаловском,  
Тугулымском районах,  
г. Камышлов, Камышловском и Пышминском  
районах  
(Талицкий отдел Управления Роспотребнадзора по  
Свердловской области)

623640, Свердловская область, г. Талица,  
ул. Красноармейская, 32.  
Тел.: (34371)2-85-22 Факс: (34371)2-85-22  
E-mail: mail\_14@66.rosпотребнадzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,  
ИНН/КПП6670083677/667001001

Главе Камышловского городского  
округа

А.В. Половникову

624860, Свердловская область,  
г. Камышлов, ул. Свердлова, 41

от 27.01.2023 г. № 66-14-15/07-250-2023

«уведомление о качестве питьевой воды»

Уважаемый Алексей Владимирович!

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах в соответствии с п. 5 ст. 23 Федерального закона № «416-ФЗ» от 07.12.2011г. «О водоснабжении и водоотведении» уведомляет Вас о том, что качество питьевой воды, поставляемой МУП «Водоснабжающая компания» в 2022 г. не соответствовало требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

г. Камышлов:

Солодиловский водозабор:

Качество питьевой воды не отвечает гигиеническим нормативам по показателю железо.

Содержание железа в питьевой воде составило 0,5 мг/дм<sup>3</sup> при допустимом значении не более 0,3 мг/дм<sup>3</sup>;

В соответствии с п. 6 ст. 23 Федерального закона № «416-ФЗ» от 07.12.2011г. «О водоснабжении и водоотведении» органы местного самоуправления поселений, городских округов до 1 марта очередного года обязаны внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. Реализация указанных мероприятий должна обеспечивать приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями не более чем за семь лет с начала их реализации.

На основании изложенного предлагаю Вам в срок до 01.03.2023 г. направить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах информацию о направлении МУП «Водоснабжающая компания» технического задания на разработку инвестиционной программы развития предприятия, в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

30.01.2023  
Вместе с

Информацию прошу направить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах по адресу: 623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Красноармейская, д. 32 и на адрес электронной почты e-mail:mail\_14@66.rospotrebnadzor.ru, а также разместить на официальном сайте Администрации Камышловского городского округа в соответствии с п. 10 ст. 23 Федерального закона № «416-ФЗ от 07.12.2011г. «О водоснабжении и водоотведении».

Главный государственный санитарный врач по  
Талицкому, Байкаловскому, Тугулымскому  
районам, городу Камышлов, Камышловскому и  
Пышминскому районам



Н.М. Яковлева